

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **05-07-02-01**
 Konstruktionsart **Stb.-Sandwichfassade**
 Anschluss **Außenwandkanten an Außenluft**
 Untergruppe/Variante **Außenecke 90°, Stütze in der Ebene der Tragschicht**

| | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|
| 2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | 0,040 | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | 0,022 | W/(mK) |
| 3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | 0,120 | m |

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

| | | | |
|---|----------------|--------|----------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | 0,520 | W/(m ² K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | -0,156 | W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θ_{min} | 16,0 | °C |

